



Pre záujemcov

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo
2770/2019

Vybavuje / ☎
Ing. Sokolová
0949671702

Malacky
08.07.2019

Vec: Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov zákazky s nízkou hodnotou „**Obnova
atletickej dráhy – ZŠ Záhorácka**“ na uskutočnenie stavebných prác.

Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov bolo požadované v nasledujúcich bodoch:

Otázka č. 1:

1. Vo výkaze chýba položka 25 m² nového povrchu - EPDM priepustný 13 mm. Máme vytvoriť ponuku bez tejto položky?

Odpoveď:

Celková výmera športového povrchu (vrátane skoku do diaľky) je 1 730 m² (1 579 m² + 151 m²). Z tejto celkovej plochy sa uvažuje pri výmere 25 m² s vyhotovením nových podkladných vrtiev (položka č.2 vo výkaze výmer). Teda finálny priepustný povrch EPDM hr. 13 mm pre vyspravovanú plochu 25 m² je už zahrnutý vo výkaze výmer v položke č.3.

Otázka č. 2:

2. Vo výkaze výmer v položke č.2 je uvedená pružná podkladna vrstva ET pod umelý povrch v hrúbke 30 mm. Športový povrch tohoto typu ma vo všetkých certifikátoch stanovenú hrúbku 35 mm. Máme naceňovať Vami stanovenú hrúbku alebo máme cenu postaviť s rešpektom na certifikát ?

Odpoveď:

Pružnú podkladnú vrstvu ET treba naceňovať v hrúbke 35 mm.

S pozdravom

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
Primátor mesta

Príloha: Opravený výkaz výmer

Telefón
034/796 61 00

Fax
034/796 61 51, 52

Bankové spojenie
3200105003/5600

IČO
00304913

E-mail
msu@malacky.sk

Internet
www.malacky.sk

DIČ
2021049393

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Obnova atletickej dráhy ZŠ Záhorácka

Objekt: SO 01

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Zhotoviteľ:

Dátum:

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom bez DPH | Cena celkom s DPH |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 Očistenie bežeckej dráhy | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1-01 | Vysokotlakové čistenie existujúceho polyuretánového povrchu | m2 | 1 730,000 | | 0,00 | 0,00 |
| 2 Športový povrch | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | VYS_POD-1 | Vyspravenie podkladu pod športový povrch, vrátane odstránenia pôvodnej konštrukčnej skladby s presunom a uložením vybranej sutiny na skládku - skladba novej konštrukcie: drvené kamenivo 16-32 mm hr. 250 mm, KSC hr. 120 mm, drvené kamenivo 4-8 mm hr. 40 mm, drvené kamenivo 0-4 mm hr. 10 mm, pružná podkladová vrstva z ET hr. 35 mm, vrátane parkových obrubníkov | m2 | 25,000 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | EPDM-1 | Retopping športového povrchu - atletický ovál - EPDM vodopriepustný (červený) | m2 | 1 579,000 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | EPDM-2 | Retopping športového povrchu - skok do diaľky - EPDM vodopriepustný (červený) | m2 | 151,000 | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | CPU-PUF-1 | Čiarovanie polyuretánového povrchu 2-K polyuretánovou farbou podľa projektovej dokumentácie | ks | 1,000 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 VRN | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6 | VRN | Vedľajšie rozpočtové náklady | % | | | 0,00 | 0,00 |
| Celkom | | | | | | 0,00 | 0,00 |