



MESTO MALACKY
Bernolákova 5188/1A
901 01 Malacky

Pre záujemcov

Váš list číslo / zo dňa	Naše číslo 2770/2019	Vybavuje / ☎ Ing. Sokolová 0949671702 Mgr. Zubinová 034/7966179	Malacky 11.07.2019
-------------------------	-------------------------	--	-----------------------

Vec: Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov zákazky s nízkou hodnotou „Obnova atletickej dráhy – ZŠ Záhorácka“ na uskutočnenie stavebných prác.

Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov bolo požadované v nasledujúcich bodoch:

Otázka č. 1:

“Zo zverejnených podkladov nie je zjavné v čom spočíva obnova atletickej dráhy resp. položky vo výkaze výmer nekorešponujú s technologickým postupom pri tzv. "retopingu" atletickej dráhy. V technickej správe sa spomína obnova športového povrchu atletickej dráhy a skoku do diaľky materiálom EPDM vodopriepustný (červená farba) v hr.13mm. Avšak "retoping" spočíva v zbrúsení LEN vrchného 3mm farebného nástreku EPDM a následným novým 2-násobným nástrekom farebného EPDM granulátu v celkovej hrúbke 3mm.

V zmysle vyššie uvedeného žiadame o detailné upresnenie aké práce má "retoping" zahŕňať.”

Odpoveď č.1:

Verejný obstarávateľ k požiadavke upresňuje, že v PD (Technická správa, Situácia) je pri hrúbke EPDM uvedená nesprávna hrúbka 13 mm (chyba v písaní).

Treba naceňovať nový 2-násobný nástrek farebného EPDM granulátu v celkovej hrúbke 3 mm (položky č.3 a č.4 vo výkaze výmer), ktorý bude aplikovaný po vysokotlakovom čistení existujúceho povrchu (položka č.1 vo výkaze výmer).

S pozdravom

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
Primátor mesta

Telefón
034/796 61 00

Fax
034/796 61 51, 52

Bankové spojenie
3200105003/5600

IČO
00304913

E-mail
msu@malacky.sk

Internet
www.malacky.sk

DIČ
2021049393